

**ขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR)**  
**จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์เรียนรวม**

**เขตพื้นที่บางพระ จำนวน ๑ งาน**

**๑. ความเป็นมา**

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๑.๑๑๒(๑)/๐๐๗๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขออนุมัติสถานที่ในการปฏิบัติงาน อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ (ห้องสำนักงานคณะบริหารธุรกิจ) เพื่อใช้เป็นห้องสำนักงานของสถาบันฯ และหนังสือที่ อว ๐๖๕๑.๑๐๑(๑)/๓๘๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ กองคลัง งานพัสดุ ขออนุมัติส่งมอบอาคารศูนย์เรียนรวม พร้อมกุญแจประจำอาคาร โดย สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ บริหารจัดการอาคารศูนย์เรียนรวม นั้น

เนื่องจาก อาคารศูนย์เรียนรวม เป็นอาคารหลักที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติและภาค นอกเวลา (เสาร์-อาทิตย์) ของทุกคณะ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ และ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ จึงมีการใช้งานห้องเรียนและ เครื่องปรับอากาศภายในอาคารศูนย์เรียนรวมเป็นประจำทุกวัน

ในการนี้ สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้สำรวจอาคารแล้วพบว่า มีเครื่องปรับอากาศชำรุดหลายเครื่อง และเพื่อให้การใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมบำรุงรักษาตามรอบ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และเกิดประโยชน์กับทางราชการให้มากที่สุด ดังนั้นสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้มีการจ้างเหมาเพื่อซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์เรียนรวม งบประมาณค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายจาก เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อรองรับการเรียนการสอนของนักศึกษา เขตพื้นที่บางพระ และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี สารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

๒.๒ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

**๓. คุณสมบัติเสนอราคา**

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง



(ประธานกรรมการ)

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะ

##### ๔.๑ ชั้น ๑ ห้องสำนักงานสถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๔.๑.๑ ตรวจสอบเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

##### ๔.๒ ชั้น ๑ ห้อง ศร.๑๐๓

๔.๒.๑ ตรวจสอบเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU

๔.๒.๒ เปลี่ยน CAP START MOTOR ขนาด ๓ UF (แอร์เบอร์ ๖๑๑,๖๑๖)

๔.๑.๓ เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน ยี่ห้อ PIONEER ขนาด ๔/๑ HP+ใบพัดลม ๑๘” (แอร์เบอร์ ๖๑๓)

##### ๔.๓ ชั้น ๑ ห้อง ศร.๑๐๕

๔.๑.๖ ตรวจสอบเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

##### ๔.๔ ชั้น ๑ ห้อง ศร.๑๐๖

๔.๔.๑ ตรวจสอบเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๔.๒ ตรวจสอบเช็คหารอยรั่วของน้ำยา ซ่อมจุกตรอยรั่วของน้ำยา ทำระบบแว็คคัมสุญญากาศ เต็มน้ำยาสารทำความเย็น R-๓๒ เต็มระบบ (แอร์เบอร์ ฝพย.๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๓/๕-๕-๖๖)

##### ๔.๕ ชั้น ๑ ห้อง ศร.๑๐๘

๔.๕.๑ ตรวจสอบเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU

##### ๔.๖ ชั้น ๑ ห้อง ศร.๑๑๑

๔.๖.๑ ตรวจสอบเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU

##### ๔.๗ ชั้น ๒ ห้อง ศร.๒๐๑

๔.๗.๑ ตรวจสอบเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

##### ๔.๘ ชั้น ๒ ห้อง ศร.๒๐๒

๔.๘.๑ ตรวจสอบเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๘.๒ เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อ MITSUBISHI S.C.I. ROTARY รุ่น NH๕๖YXCT

ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU ไฟ ๓๘๐ V

๔.๘.๓ ล้างระบบท่อน้ำยาด้วยน้ำยา F-๑๑+ไนโตรเจน

๔.๘.๔ เปลี่ยนแค็ปคิ้ว + สแตนเนอร์ ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

(ประธานกรรมการ)

๔.๘.๕ เปลี่ยนฟิลเตอร์ไดเออร์ ๓/๘”

๔.๘.๖ ค่าแรงเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์+ ทำระบบแวกคัมสุญญากาศ

๔.๘.๗ เติมน้ำยาสารทำความเย็น R-๒๒ เต็มระบบ

๔.๘.๘ เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน ยี่ห้อ PIONEER ขนาด ๑/๔ HP+ใบพัดลม ๒๐”

(แอร์เบอร์ งาม.๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๙๑-๖-๕๗)

๔.๘.๙ เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน ยี่ห้อ PIONEER ขนาด ๑/๔ HP+ใบพัดลม ๒๐”

(แอร์เบอร์ งาม.๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๙๑-๗-๕๗)

**๔.๙ ชั้น ๒ ห้อง ศร.๒๐๓**

๔.๙.๑ ตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

**๔.๑๐ ชั้น ๒ ห้อง ศร.๒๐๔**

๔.๑๐.๑ ตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

**๔.๑๑ ชั้น ๒ ห้อง ศร.๒๐๕**

๔.๑๑.๑ ตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๑๑.๒ เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อ MITSUBISHI S.C.I. ROTARY รุ่น NH๕๖ YXCT

ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU ไฟ ๓๘๐ V

๔.๑๑.๓ ล้างระบบท่อน้ำยาด้วยน้ำยา F-๑๑ +ไนโตรเจน

๔.๑๑.๔ เปลี่ยนแคปคิว + สแตนเนอร์ ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๑๑.๕ เปลี่ยนฟิลเตอร์ไดเออร์ ๓/๘”

๔.๑๑.๖ ค่าแรงเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์+ ทำระบบแวกคัมสุญญากาศ

๔.๑๑.๗ เติมน้ำยาสารทำความเย็น R-๒๒ เต็มระบบ (แอร์เบอร์ งาม.๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๙๑-

๑๔-๕๗)

**๔.๑๒ ชั้น ๒ ห้อง ศร.๒๐๖**

๔.๑๒.๑ ตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

**๔.๑๓ ชั้น ๒ ห้อง ศร.๒๐๘**

๔.๑๓.๑ ตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

**๔.๑๔ ชั้น ๒ ห้อง ศร.๒๐๙**

๔.๑๔.๑ ตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๑๔.๒ เติมน้ำยาสารทำความเย็น R-๒๒ เพิ่ม (แอร์เบอร์ งาม.๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๙๑-๒๑-๕๗)

**๔.๑๕ ชั้น ๒ ห้อง ศร.๒๑๑**

๔.๑๕.๑ ตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๑๕.๒ เปลี่ยนชุดควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ INTRONICS รุ่น DT-๐๓ (แอร์เบอร์ งาม.๔๑๒๐-๐๐๑-

๐๐๐๑/๙๑-๒๘-๕๗)

๔.๑๕.๓ ตรวจเช็คหารอยรั่วของน้ำยา ซ่อมจุดรอยรั่วของน้ำยา ทำระบบแวกคัมสุญญากาศ

เติมน้ำยาสารทำความเย็น R-๓๒ เต็มระบบ (แอร์เบอร์ งาม.๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๙๑-๓๐-๕๗)

๔.๑๕.๔ เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน ยี่ห้อ PIONEER ขนาด ๑/๑๐ HP (แอร์เบอร์

งาม.๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๙๑-๓๒-๕๗)



(ประธานกรรมการ)

๔.๙ ชั้น ๓ ห้อง ศร.๓๐๑

๔.๙.๑ ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๑๐ ชั้น ๓ ห้อง ศร.๓๐๒

๔.๑๐.๑ ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๑๐.๒ เติมน้ำยาสารทำความเย็น R-๒๒ เพิ่ม (แอร์เบอร์ งาม.๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๙๑-๓๘-๕๗)

๔.๑๑ ชั้น ๓ ห้อง ศร.๓๐๓

๔.๑๑.๑ ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๑๒ ชั้น ๓ ห้อง ศร.๓๐๔

๔.๑๒.๑ ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๑๒.๒ เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน ยี่ห้อ PIONEER ขนาด ๑/๔ HP+ใบพัดลม ๒๐"

(แอร์เบอร์ งาม.๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๑/๙๑-๔๑-๕๗)

๔.๑๓ ชั้น ๓ ห้อง ศร.๓๐๕

๔.๑๓.๑ ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๑๓.๒ เติมน้ำยาสารทำความเย็น R-๒๒ เพิ่ม (แอร์เบอร์ งาม.๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๙๑-๔๓-๕๗)

๔.๑๔ ชั้น ๓ ห้อง ศร.๓๐๖

๔.๑๔.๑ ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๑๕ ชั้น ๓ ห้อง ศร.๓๐๗

๔.๑๕.๑ ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๑๕.๒ เติมน้ำยาสารทำความเย็น R-๒๒ เพิ่ม (แอร์เบอร์ งาม.๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑/

๙๑-๔๗-๕๗,๙๑-๔๘-๕๗)

๔.๑๖ ชั้น ๓ ห้อง ศร.๓๐๘

๔.๑๖.๑ ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๑๗ ชั้น ๓ ห้อง ศร.๓๐๙

๔.๑๗.๑ ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๑๗.๒ ติดตั้งชุดควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ INTRONICS รุ่น DT-๐๓ (แอร์เบอร์ งาม.๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๙๑-๕๓-๕๗)

๐๐๐๑/๙๑-๕๓-๕๗)

๔.๑๘ ชั้น ๓ ห้อง ศร.๓๑๐

๔.๑๘.๑ ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๑๘.๒ เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์ร้อน ยี่ห้อ PIONEER ขนาด ๑/๑๐ HP+

(แอร์เบอร์ งาม.๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๑/๙๑-๕๕-๕๗)

๔.๑๙ ชั้น ๓ ห้อง ศร.๓๑๑


๔.๑๙.๑ ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๒๐ ชั้น ๓ ห้อง ศร.๓๑๒

๔.๒๐.๑ ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๒๑ ชั้น ๓ ห้อง ศร.๓๑๓

๔.๒๑.๑ ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

  
.....  
(ประธานกรรมการ)

๔.๒๒ ชั้น ๓ ห้อง ศร.๓๑๔

๔.๒๒.๑ ตรวจสอบเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๒๓ ชั้น ๔ ห้อง ศร.๔๐๑

๔.๒๓.๑ ตรวจสอบเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๒๔ ชั้น ๔ ห้อง ศร.๔๐๒

๔.๒๔.๑ ตรวจสอบเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๒๕ ชั้น ๔ ห้อง ศร.๔๐๓

๔.๒๕.๑ ตรวจสอบเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๒๖ ชั้น ๔ ห้อง ศร.๔๐๔

๔.๒๖.๑ ตรวจสอบเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๒๖.๒ เติมน้ำยาสารทำความเย็น R-๒๒ เพิ่ม (แอร์เบอร์ งาม.๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๙๑-๗๓-๕๗)

๔.๒๗ ชั้น ๔ ห้อง ศร.๔๐๕

๔.๒๗.๑ ตรวจสอบเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๒๗.๒ เติมน้ำยาสารทำความเย็น R-๒๒ เพิ่ม (แอร์เบอร์ งาม.๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๙๑-๗๔-๕๗)

๔.๒๘ ชั้น ๔ ห้อง ศร.๔๐๘

๔.๒๘.๑ ตรวจสอบเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๒๙ ชั้น ๔ ห้อง ศร.๔๐๙

๔.๒๙.๑ ตรวจสอบเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU

๔.๒๙.๒ ๔.๑๘.๒ เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์รื้อน ยี่ห้อ PIONEER ขนาด ๑/๑๐ HP+

(แอร์เบอร์ งาม.๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๙๑-๙๐-๕๗)

๔.๒๙.๓ เติมน้ำยาสารทำความเย็น R-๒๒ เพิ่ม (แอร์เบอร์ งาม.๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑/๙๑-๙๑-๕๗)

๕. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ส่งมอบ ณ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๑๗๕,๖๙๔ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

๘. งานงวดและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ ๑๐๐% ตามมูลค่าของสัญญา

เมื่อส่งมอบงานตามข้อ ๔ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญากำหนด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



(ประธานกรรมการ)

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างทั่วไปหรือสัญญาจ้างทำของให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันเป็นเวลา .....๑..... ปี

๑๑. ผู้ขายจัดการซ่อมแซมแก้ไขงานดังกล่าวให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ...๗..... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๑๒. เงื่อนไขหรือเอกสารอื่น ๆ

๑๒.๑. สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๑๒.๒. สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

๑๒.๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง (ถ้ามี)

๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ


สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ๔๓ หมู่ ๖ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐  
โทรศัพท์ ๐๓๓-๑๓๖๐๙๙ ต่อ ๑๐๗๙ อีเมลล์ purchase@rmutto.ac.th

สถาบันนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โทรศัพท์ ๐๓๓-๑๓๖๐๙๙ ต่อ ๑๕๑๓  
เว็บไซต์ <https://il๒.rmutto.ac.th/> หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ il๒@rmutto.ac.th

ลงชื่อ.....  .....ประธานกรรมการ  
(นายณัฐกิตต์ สุกใส)

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
(นายวัชรพงศ์ ทรงพล)

ลงชื่อ.....  .....เลขานุการ  
(นายชินณพัฒน์ นนตา)